

Aikakytkentämoduuli, 220-240V AC

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM4329

EAN13: -

HS-koodi: 85364190

Tuotteen parametrit:

Jännite: 220-240 V AC

Kattavuus: IP20

Maksimivirta: 10 A



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Paneelimoduuli ajoitusta, viivettä, jaksotusta, jaksottaista ajoitusta ja muuta varten.

Käyttöjännite: 220-240V

Kytkenjännite: max. 30V DC (5A) 240V AC (5A)

Käyttölämpötila: -40-85°C (-40-85°F)

Mitat: 79x43x26mm

Asennusreikä: 73x40mm

Paino: 55g

Käyttöohjeet:

RESTART-painikkeen lyhyt painallus kytkee ajastimen päälle ja pitkä painallus sammuttaa sen. Painamalla lyhyesti SET-painiketta voidaan haluttu lämpötila asettaa ylös- ja alasnuolilla näytön vilkkuessa.

Termostaatin muut toiminnot voidaan asettaa painamalla pitkään SET-painiketta ja sen jälkeen nuolinäppäimiä:

1. Aseta moduuli painamalla pitkään SET-painiketta. Aseta sitten lyhyesti P0 tai P1.

P0--0 - ajoitus sekunteina

P0-1 - ajoitus minuutteina

P0--2 - ajoitus tunteina

P1--0 - T1:n jälkeen, kytkentä

P1--1 - T1:n jälkeen irrotetaan.

P1--2 - T1:n päättymisen jälkeen, päällä, T2:n päättymisen jälkeen, pois päältä, loppu.

P1--3 - T1:n päättymisen jälkeen avataan, T2:n päättymisen jälkeen suljetaan.

P1--4 - T1:n päätyttyä kytkeytyy päälle, T2:n päätyttyä kytkeytyy pois päältä, syklien kierto

P1--5 - T1-tyhjennyksen jälkeen, auki, T2-tyhjennyksen jälkeen, sykliä käyttäen

2. Aseta T1 painamalla SET (punainen näyttö), aseta haluamasi arvo nuolinäppäimillä. Kun olet asettanut arvon, sinun on odotettava 6 sekuntia automaattista tallennusta varten.

3. ajan asettamisen jälkeen T1 uudelleen lyhyesti SET, vihreä LED vilkkuu, T2 asetetaan nuolinäppäimillä. Odota 6 sekuntia arvon asettamisen jälkeen.

Tuote ei ole itsenäinen toiminnallinen yksikkö, vaan se vaatii ammattimaisen kokoonpanon.

Galerie:

