

Időkapcsoló modul, 220-240V AC

Termékkód: AM4329

EAN13: -

HS kód: 85364190

Termékjellemzők:



A termék jellemzői:

Feszültség: 220-240 V AC

Borító: IP20

Max. jelenlegi: 10 A

Termékleírás:

Panel modul időzítéshez, késleltetéshez, ciklikus, szakaszos időzítéshez és több másához.

Működési feszültség: 220-240VKapcsolási

feszültség: max. 30V DC (5A) 240V AC (5A)

Működési hőmérséklet: -40-85°CMéret

: 79x43x26mmBeszerelési

furat: 73x40mmSúly

: 55g

Használati útmutató:

Az időzítő bekapcsolásához nyomja meg röviden a RESTART gombot, kikapcsolásához hosszan nyomja meg. A SET gomb rövid megnyomásával a kívánt hőmérsékletet a felfelé és lefelé mutató nyilakkal lehet beállítani, amikor a kijelző villog. A SET gomb hosszan történő megnyomásával, majd a nyílbillentyűkkel a termosztát egyéb funkciói is beállíthatók:

1. A modul beállításához nyomja meg hosszan a SET gombot. Ezután rövidre zárja a P0 vagy P1 beállításához.

P0--0 - Időzítés másodpercbenP0--1

- Időzítés percbenP0--2

- Időzítés órábanP1--0

- T1 után, beP1--1

- T1 után, kiP1--2

- T1 után, be, T2 után, ki, endP1--3

- T1 lejárat után, kioldás, T2 lejárat után, kioldás, endP1--4

- T1 lejárat után, kioldás, T2 lejárat után, ciklikusanP1--5

- T1 lejárat után, kioldás, T2 lejárat után, ciklikusan

2. Nyomja meg a SET gombot a T1 beállításához (piros kijelző), a nyílbillentyűkkel állítsa be a kívánt értéket. Az érték beállítása után 6 másodpercet kell várni az automatikus mentéshez.

3. Az idő beállítása után T1 ismét röviden SET, zöld LED villog, T2 beállítása a nyílbillentyűkkel. Az érték beállítása után várjon 6 másodpercet.

A termék nem önálló funkcionális egység, hanem szakszerű összeszerelést igényel.

